



WOONGEBOUW



KANTOORGEBOUW



HOTEL

GEBRUIKSFUNCTIE



Woonfunctie

Kantoorfunctie / Bijeenkomstfunctie
(kantine e.d.)

Logiesfunctie / Bijeenkomstfunctie
(vergaderzaal / restaurant)

BRANDWERENDHEID



- Brandwerendheid constructie (op bezwijken): 120 min
- Géén reductie i.v.m. gebouwhoogte

- Brandwerendheid constructie (op bezwijken): 90 min
- Reduceerbaar met 30 min bij lage permanente vuurbelasting

- Brandwerendheid constructie (op bezwijken): 120 min
- Reduceerbaar met 30 min bij lage permanente vuurbelasting

COMPARTIMENTERING



- Max omvang brandcompartiment: 1000m²
- Iedere woning als apart brandcompartiment.
- Verblijfsgebied (woning) in beschermd sub-brandcompartiment (max 500m²)

- Max omvang brandcompartiment: 1000m²
- Géén sub-brandcompartimentering vereist

Logiesverblijf (hotellkamer) in beschermd sub-brandcompartiment

WBDBO



- 60 min WBDBO tussen compartimenten (woningen)
- 30 min WBDBO van woning naar EBV
- Géén reductie i.v.m. gebouwhoogte

- 60 min WBDBO tussen compartiment
- Géén reductie mogelijk
- WBDBO subBC: 20 min

- 60 min WBDBO tussen compartimenten
- Géén reductie mogelijk
- 30 min WBDBO tussen beschermde sub-brandcompartimenten (tussen hotelkamers)

DEUREN



Voordeuren van woningen hoeven niet zelfsluitend te zijn.

Moeten brandwerend en zelfsluitend zijn

Moeten brandwerend en zelfsluitend zijn

VLUCHTWEGEN



- Vanaf uitgang sub-brandcompartiment (woning) extra beschermde vluchtroute
- Trappenhuis is extra beschermde vluchtroute

- Vanaf uitgang sub-brandcompartiment extra beschermde vluchtroute (bij 37 tot 150 aangewezen personen)
- Trappenhuis is extra beschermde vluchtroute of veiligheidsvluchtroute (bij >150 pers.)

- Vanaf uitgang sub-brandcompartiment extra beschermde vluchtroute
- Binnen 20 meter tweede vluchtroute/ veiligheidsvluchtroute of aangrenzend terrein
- Trappenhuis is veiligheidsvluchtroute

BRANDETECTIE



- Géén brandmeldinstallatie vereist
- Wel lichtnetrookmelders conform NEN 2555 in vluchtroute (in woning en gemeenschappelijke hal)

- Brandmeldinstallatie vereist; bewakingsomvang: niet-automatische bewaking
- Certificering niet verplicht

- Brandmeldinstallatie vereist; bewakingsomvang: volledige bewaking
- Certificering verplicht

DOORMELDING



N.v.t.

Nee

Doormelding naar brandweer indien er géén 24-uurs bewaking is

OVERIG



- Géén brandslanghaspels vereist
- Géén kleine blusmiddelen vereist
- Droge blusleiding vereist
- Brandweerlift vereist

- Brandslanghaspels vereist bij BVO > 500m²
- Kleine blusmiddelen vereist (voor zover nodig)
- Droge blusleiding vereist
- Brandweerlift vereist

- Brandslanghaspels vereist
- Kleine blusmiddelen vereist (voor zover nodig)
- Droge blusleiding vereist
- Brandweerlift vereist