

Bijlage 1	Grenswaarde				
	Gebruikersoppervlakte	Hoogste vloer v/d gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau	Omvang van de bewaking, volgens NEN 2535	Doormelding volgens NEN 2535	Certificaat als bedoeld in artikel 6.20, lid 6
	Groter dan [m ²]	Hoger dan [m]			
Woonfunctie					
a. Woonfunctie voorzorg					
1. Zorgclusterwoning voor zorg op afroep, in een woongebouw	-	-	Gedeeltelijk	(ZC)	-
2. Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg niet in een woongebouw	-	-	Volledig	-	-
3. Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg in een woongebouw	-	-	Gedeeltelijk	Ja (ZP)	Ja
4. Groepszorgwoning voor zorg op afspraak	-	-	Volledig	-	-
5. Groepszorgwoning voor zorg op afroep	-	-	Volledig	(ZC)	-
6. Groepszorgwoning voor 24-uurs zorg	-	-	Volledig	Ja (ZP)	Ja
7. Ander woonfunctie voorzorg	-	-	-	-	-
b. Andere Woonfunctie	-	-	-	-	-
Bijeenkomstfunctie					
a. Voor het aanschouwen van sport	-	-	-	-	-
b. Voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar	200	-	Volledig	-	-
	-	1,5	Volledig	Ja	Ja
c. Andere bijeenkomstfunctie	-	5	Gedeeltelijk	-	Ja
	-	50	Volledig	-	Ja
	500	-	Niet Automatisch	-	-
	1000	-	Gedeeltelijk	-	Ja
	5000	-	Volledig	-	Ja
	-	-	Volledig	Ja	Ja
Gezondheidszorgfunctie					
a. Gezondheidszorgfunctie met bedgebied	-	-	Volledig	Ja	Ja
b. Andere gezondheidszorgfunctie	-	20	Niet Automatisch	-	-
	-	50	Gedeeltelijk	Ja	Ja
	-	4,1	Niet Automatisch	-	-
	250	1,5	Niet Automatisch	-	-
	500	-	Niet Automatisch	-	-
Industriefunctie					
a. Lichte industriefunctie	-	-	-	-	-
b. Andere industriefunctie	-	20	Niet Automatisch	-	-
	750	4,1	Niet Automatisch	-	-
	1500	1,5	Niet Automatisch	-	-
	2500	-	Niet Automatisch	-	-
Kantoorfunctie					
	-	20	Niet Automatisch	-	-
	-	50	Gedeeltelijk	-	Ja
	500	4,1	Niet Automatisch	-	-
	750	1,5	Niet Automatisch	-	-
	1500	-	Niet Automatisch	-	-
Logiesfunctie					
a. Logiesfunctie niet gelegen in eerlogiesgebouw	-	-	-	-	-
b. Logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw met 24uurs bewaking	250	-	Volledig	-	Ja
c. Logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw zonder 24uurs bewaking	-	1,5	Volledig	Ja	Ja
	250	-	Volledig	-	Ja
Onderwijsfunctie					
	-	4,1	Niet Automatisch	-	-
	-	50	Gedeeltelijk	-	Ja
	250	1,5	Niet Automatisch	-	-
	500	-	Niet Automatisch	-	-
Sportfunctie					
	-	4,1	Niet Automatisch	-	-
	-	50	Gedeeltelijk	-	Ja
	500	1,5	Niet Automatisch	-	-
	1000	-	Niet Automatisch	-	-
Winkelfunctie					
	-	4,1	Niet Automatisch	-	-
	-	50	Volledig	-	Ja
	500	1,5	Niet Automatisch	-	-
	1000	-	Niet Automatisch	-	-
	5000	13	Gedeeltelijk	-	Ja
	10000	-	Gedeeltelijk	-	Ja
	10000	13	Volledig	-	Ja
Overige gebruiksfunctie					
a. Besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen	-	1,5	Niet Automatisch	-	-
	1000	-	Volledig	-	-
	2500	-	Volledig	-	Ja
b. Besloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer	-	1,5	Niet Automatisch	-	-
	-	13	Gedeeltelijk	-	-
	1000	-	Niet Automatisch	-	-
	2500	-	Gedeeltelijk	-	Ja
c. Andere overige gebruiksfunctie	-	-	-	-	-
Bouwwerk geen gebouw zijnde					
	-	-	-	-	-